

Dok.nr.5, Egenkontrollskjema:

Kontrollpunkt/sted:	OK	Ikke OK	Kommentar	Dato
<b>Egenkontroll generelt:</b>				
Kontroller at du har et system for oppbevaring av dokumentasjon for elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Sørg for samsvarserklæring fra installatør for alle elektriske oppdrag.				
Vær oppmerksom på at lofilter i tørketrommel er renset, at brannvarslere fungerer og at pulverapparat og brannslange er i orden. Pulverapparat skal snus en gang i kvartalet for å løse opp pulveret. Pilen i manometeret skal stå på det grønne feltet.				
Prøv ikke selv å endre/utvide det faste opplegget. Dette må utføres av registrert installatør.				
<b>Egenkontroll daglig:</b>				
At man ikke opplever å få støt noe sted i huset. Kontakt da elektriker snarest.				
At skjøteledninger ikke ligger slik at de er snublefeller og ikke er ført gjennom døråpninger eller ligger utsatt til for skader.				
At skjøteledninger fjernes etter bruk. At flere skjøteledninger ikke er koblet etter hverandre. Unngå skjøteledninger, få heller elektriker til å legge opp flere fastmonterte stikkontakter. Husk; skjøteledninger er ment for midlertidig bruk !				
At støpsler på kaffetrakter, vannkoker o.l. er trukket ut når de ikke er i bruk. Kortslutning i termostat kan føre til overoppheting og brann. Dersom man ikke trekker ut støpsel etter bruk bør det installeres tidsbryter som automatisk slår av strømmen.				
At kokeplater slås av etter bruk. Tørrkoking står for de fleste husbranner!!!				
At Tv og PC er avskrudd med av/på knapp (TV'en er en stor støvsamler og har høy spenning. Krypstrømmer forårsaker mange branner).				
At oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel ikke benyttes uten tilsyn. (Slike maskiner som står med spenning etter at de er ferdig med oppgaven forårsaker flere branner).				
At panelovner ikke er tildekket (sofa, gardiner, tøy etc). At vifteovner slås av når de ikke er under oppsyn.				
At det ikke brukes løse lamper og ovner i barnerom og rom hvor det er dyr (fare for velting og dermed brannfare). På barnerom skal alt elektrisk utstyr være fastmontert.				
At det ikke er sterkere lyspærer enn lampene er beregnet for. Benytt sparepærer dersom du trenger sterkere lys. Når du skifter en lyspære må den ikke erstattes med sterkere pære enn lampen er godkjent for. Vær spesielt oppmerksom på lyskilder til lavvolt halogen spotlight/downlight				
At strykejern settes på sikkert sted etter stryking (meget høy overflatetemperatur).				
At elektrisk utstyr er CE-merket (dvs godkjent utstyr). At bruksanvisning for elektrisk utstyr følges.				
Kast (lever som EE-avfall) gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig.				
<b>Egenkontroll hver 3. måned:</b>				
At lokk, deksler og samtlige automater/sikringer er hele og ikke unormalt varme.				
At alle skrusikringer er skikkelig tilskrudd.				
At sikringer ikke ryker ofte eller er varme (tegn på bl.a. overbelastning).				
At alle sikringer/tildekninger er ubeskadiget (dvs beskyttelse mot tilfeldig berøring)				
At jordfeilbryter/jordfeilvarsler løser ut ved hjelp av test/prøveknapp (minimum en gang pr.år). Se bruksanvisning.				
At indikator på overspenningsvern er grønn (dersom oversp.vern er montert). Hvis rød er den defekt og må skiftes.				
At sikringsenskap er ryddig og at skapet ikke brukes som oppbevaringsboks.				
At sikringsenskap er tilgjengelig og ikke dekket av klær, hyller osv.				
At merking av sikringskurser er korrekt. At sikringstørrelse er innsatt ihht merking.				
At utsiden av lokk/deksler på stikkontakter, brytere, støpsler etc ikke er unormalt varme eller brent (brune flekker). Dette kan tyde på bl.a. overbelastning eller dårlig kontakt.				

